

# Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Brunn

<b>Beschlussvorlage</b>  Federführend: Fachbereich Bau und Ordnung	Vorlage-Nr: VO-32-BO-2020-416 Status: öffentlich Datum: 19.08.2020 Verfasser: Christin Niestaedt		
<b>Grundsatzbeschluss zur Verbesserung der Löschwassersituation in der Gemeinde Brunn</b>			
Beratungsfolge:			
Status Öffentlich	Datum 25.08.2020	Gremium Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn	Zuständigkeit

### **Sachverhalt:**

Am 18.08.2020 erfolgte die 1. Vorstellung des Entwurfes der Brandschutzbedarfsplanung der Gemeinde Brunn. Hier wurde der Gemeinde nochmals dargelegt, dass die Löschwassersituation im gesamten Gemeindegebiet mangelhaft ist. Die vorhandenen Löschwassereinrichtungen in den Ortsteilen reichen nicht aus, um den Grundschutz von 96m<sup>3</sup>/2h im Umkreis von 300m vorzuhalten.

Der Bürgermeister und seine beiden Stellvertreter legten zusammen mit der Gemeindewehrführung/Ortswehrführung FFw Brunn/Roggenhagen folgenden Bedarf fest:

1. Ertüchtigung Entnahmestelle Parkteich Brunn
2. Nutzung/Ertüchtigung Zisterne am ehem. FGH Dahlen
3. Neubau eines Löschwasserbehälters 96m<sup>3</sup>/2h in Roggenhagen
4. Ertüchtigung Löschteich Ganzkow und die Errichtung von 2 Löschwasserbehältern von je 96m<sup>3</sup>/2h im Umkreis von 300m

### **Mitwirkungsverbot**

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist Mitglied des Gremiums von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

### **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn fasst in ihrer heutigen Sitzung den Grundsatzbeschluss zur Verbesserung der Löschwassersituation und damit verbunden die Ertüchtigung vorhandener Löschwasserentnahmestellen und den Neubau von Löschwasserbehältern.

Für die Umsetzung der Maßnahmen legt die Gemeinde folgenden Zeitplan fest:

- |                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 1. Ertüchtigung LWES Parkteich Brunn            | 2020      |
| 2. Nutzung/Ertüchtigung Zisterne Dahlen         | 2021      |
| 3. Neubau Löschwasserbehälter in Roggenhagen    | 2022      |
| 4. Neubau von 2 Löschwasserbehältern in Ganzkow | 2022/2023 |
| 5. Ertüchtigung LWES Ganzkow                    | 2020/2021 |

Die Kosten für die Realisierung sind in den entsprechenden Haushalten mit aufzunehmen.

Für den Neubau der Löschwasserbehälter sind Fördermittel einzuwerben.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

<input type="checkbox"/>	Ja	
X	Nein	

**Anlagen:**