

Beschlussauszug

ordentliche Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung,
Bau und Verkehr der Gemeindevertretung Neuenkirchen vom
22.02.2021 (VO-34-BO-21-455)

Top 7 Grundsatzbeschluss zur Errichtung von Löschwassertanks in der Gemeinde Neuenkirchen

Nach intensiver Diskussion schlägt der Ausschuss folgende Änderungen der Beschlussvorlage vor:

- Fördermittelantrag zunächst für einen 100m³ Behälter in Neuenkirchen, Planung und Errichtung mit separatem späterem Beschluss
 - für Ihlenfeld müssen zunächst geeignete Standorte für Löschwasserbehälter gefunden werden
- Der Ausschuss empfiehlt die Annahme der Beschlussvorlage mit o.g. Änderungen mit 4 Ja-Stimmen

In der Gemeinde Neuenkirchen bestehen zum derzeitigen Zeitpunkt keine ausreichenden Löschwasserkapazitäten, um die Erfordernisse des Löschwasser-Grundschatzes abzudecken.

Um diesen Missstand zu beheben, wurden verschiedene Möglichkeiten der Löschwasserbereitstellung in Betracht gezogen.

Die kostengünstigste und wirtschaftlichste Variante stellen einzelne im Ort verteilte Löschwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 50 m³ (1 Stunde) bzw 100 m³ (2 Stunden) dar.

Die Kosten für einen Löschwasserbehälter belaufen sich auf

ca. 125.000,00€ je 100 m³-Behälter
bzw. ca. 75.000,00€ je 50 m³-Behälter

Aufteilung der Kosten bei 100 m³-Behälter

Löschwassertank: ca. 45.000,00€
Erdarbeiten: ca. 45.000,00€
Sonstiges: Erstbefüllung des Tanks, Fachplaner, Grunderwerb etc. ca. 35.000,00 €
Summe Herstellkosten: 125.000,00€ /Stück

Wie in Anlage 1 und 2 dargestellt besteht ein Bedarf von Löschwasserbehältern im:

Bienenweg Neuenkirchen 100 m³

Stüweneiche Ihlenfeld 50 m³

Sonnenkamp Ihlenfeld 50 m³

Für die Maßnahme besteht die Möglichkeit der Beantragung einer Förderung in Höhe von 90 % jedoch maximal 75.000,00€.

Mitwirkungsverbot:

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Neverin, den 23. Oktober 2024

Marian Kruse
Gemeinde Neuenkirchen
