

Beschlussauszug

Dringlichkeitssitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen vom 12.05.2025 ()

Top 9 Anfragen der Gemeindevertreter

Herr Voigt äußert Unverständnis zum hergestellten Anschluss des Radweges an den Siedlerweg. Es wurde loser Schotter bzw. Splitt eingebracht, wobei sich mittlerweile ausgefahrene Fahrspuren gebildet haben. Herr Richter wird den Vorschlag zur Pflasterung der ca. 5 m² während der nächsten Bauberatung ansprechen.

Laut Herrn Kruse wurde festgestellt, dass an der neuen Bushaltestelle in der Schlossstraße keine Frostschutzschicht eingebracht wurde. Die Gemeindevertretung fordert die Einbringung einer Frostschutzschicht.

Herr Tschierschke führt aus, dass die Drainage mittig in der Straße verlegt wurde. Gemäß den Plänen sollte sie an der Seite der Straße im Straßenkörper hergestellt werden. Die Gemeindevertretung fordert die Verlegung der Drainage an die Seite der Straße, wie aus den Plänen ersichtlich.

Um 19:41 Uhr verlassen Herr Tschierschke und Herr Wulf die Sitzung.

«Sachverhalt»

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Neverin, den 26. August 2025

Frank Richter
Gemeinde Neuenkirchen
