

Beschlussauszug

ordentliche Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung,
Bau und Verkehr der Gemeindevertretung Neuenkirchen vom
08.09.2025 ()

Top 5 Informationen zu den aktuellen Bauprojekten der Gemeinde

Herr Gille und Herr Jungmann informieren über die aktuellen Bauprojekte der Gemeinde und beantworten Fragen aus dem Ausschuss.

Radweg Neuenkirchen-Ihlenfeld

- die technische Abnahme des 3.TA ist erfolgt
- die Nachtragsforderungen durch die Fa. Eurovia konnten von 180.000€ auf 144.000€ reduziert werden
- der Mangelanzeige vom 07.07.2025 zur Rissbildung im Asphalt im 2.TA ist die Fa. Eurovia bis jetzt nicht nachgekommen, Herr Gille wird die Fa. Eurovia nochmals zur Mangelbeseitigung auffordern

OD Ihlenfeld

- Herr Gille führt zur Problematik Frostschutz- und Schottertragschicht aus, das eingebaute Material unter dem Asphalt im 1.TA erfüllt nicht die Anforderungen an die Frostsicherheit, der Feinanteil ist deutlich zu hoch, dies wurde durch zwei unabhängige Proben bestätigt, die Fa. Koch wurde per Mangelanzeige zur Nachbesserung aufgefordert, die Schottertragschicht im Gehwegbereich ist in Ordnung – der Gehweg ist zum Weiterbau freigegeben
- per Mail vom 18.08.2025 wurde vom Bauausschuss auf deutlich Spuren im Asphalt des 1.TA hingewiesen, die Asphaltdeckschicht wurde durch die Fa. PEBA per Planograph überprüft, es wären Abweichungen von 6mm zulässig – es wurden Abweichungen von 1-3 mm festgestellt
- an der Hinterseite der Kirche wurden vom Planer die Zufahrt zur Kirche nicht in die Planungsunterlagen eingezeichnet und deshalb auch nicht gebaut, dies wird nachgeholt
- Befahrbarkeit 1.BA nach Fertigstellung, es entsteht eine rege Diskussion zur Vollsperrung, Herr Jungmann wird beim LK nachfragen welche Möglichkeiten es hier gibt (Anwohner+Busverkehr frei), Grundsätzlich sollte der Schwerverkehr in Ihlenfeld Nord aber vermieden werden
- Wasserablauf Vorflut Sportplatz – Walldieck, die Fa. Koch hat die Gegebenheiten erkundet, eine Anpassung der Höhen ist ohne Aufbruch der Schlossstraße möglich, die Arbeiten sind für den Herbst geplant
- die E-dis hat im Zuge des Straßenbaus die Hauptleitung Am Anger erneuert, die Kosten trägt die E-dis
- der Briefkasten der Deutschen Post Am Anger an der Buswendeschleife wird dauerhaft in die Schlossstraße zu den Schaukästen umgesetzt

Gewerbegebiet Storchennest

- aus dem Ausschuss kommt der Hinweis auf die noch fehlende Markierung der Parkflächen, Herr Jungmann erwidert das diese noch erfolgen wird, an der Pflasterfläche wird noch ein Mangel beseitigt

Trafohaus Neuenkirchen

- die E-dis hat einen neuen Standort für den neuen Trafo gefunden, dieser wird am Bienenweg ca. 50m hinter dem alten Trafohaus errichtet, ein Termin für die Arbeiten ist nicht bekannt

Ausgleichsmaßnahme Eiskellerteich

- hier ist weiter nicht klar ob der Schlamm auf die angrenzenden Äcker ausgebracht werden darf...

«Sachverhalt»

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Neverin, den 3. November 2025

Marian Kruse
Gemeinde Neuenkirchen
